

Elinord A/S  
Knivholtvej 15  
9900 Frederikshavn  
Att. Kristian Rosenkrantz Balslev, [krrb@forsyningen.dk](mailto:krrb@forsyningen.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**25. september 2024**

### Tilladelse til krydsning af Rugholm Å.

Frederikshavn kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse Rugholm Å med 10 kV kabel.

Sagsnummer: GEO-2024-05693  
Dokumentnummer: 8138794

Sagsbehandler:  
Allan Dalmark Jensen  
Direkte telefonnummer:  
+45 9845 6177



Nyt kabel er vist med grøn streg.

Krydsningen etableres under åen ved Rugengen og Rapsmarken. Der er ved station 2368 i regulativet for Rugholm Å.

Tilladelsen gives på følgende vilkår og bestemmelser for arbejdets udførelse:

Side 2/4

- Krydsningen sker som ansøgt d. 20. september 2024.
- Krydsning af åen sker ved underboring.
- Der må ikke ske forurening af Rugholm Å i forbindelse med etableringen.
- Krydsningen skal være 1 meter under regulativmæssig bund. Regulativmæssig bund på krydsningsstedet er 0,06 DVR90.
- Krydsningen markeres med en tydelig afmærkning på vandløbets kant.
- Tilladelsen er gældende i 3 år.

### Sagsfremstilling

Forsyningen har søgt om tilladelse til at krydse Rugholm Å med et 10 kV kabel. Projektet er nødvendigt for at sikre elforsyningen til bebyggelsen omkring Rugholm Å.

### Kommunens vurdering af sagen

Rugholm Å er omfattet af vandløbslovens bestemmelser.

Der meddeles tilladelse efter § 47 i Vandløbsloven<sup>1</sup>, samt efter § 9 i Reguleringsbekendtgørelsen<sup>2</sup>

Frederikshavn kommune har undladt at sende projektet i forhøring før sagen er behandlet jf. § 17 i Reguleringsbekendtgørelsen, da det vurderes, at det krydsningen ikke har betydning for vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbet.

Det er Kommunens vurdering, at krydsningen af vandløbet ikke vil medføre en tilstandsændring af vandløbet, og derfor ikke kræver dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Kommunen kan ikke give dispensation og/eller tilladelse til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. Kommunen kan heller ikke dispensere, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

Krydsningen af åen sker ca. 400 meter fra Natura 2000-område nr. 4: Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Ås udløb.

Det vurderes, at på grund af at krydsningen sker ved underboring, være den ikke være til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området.

En række dyr og planter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i

<sup>1</sup> Lov om vandløb. Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25 november 2019.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Nr. 834 af 27 juni 2016

området af bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

Side 3/4

Kommunen har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området.

Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter, da projektet ikke påvirker Rugholm Å.

### **Afgørelse**

Det er Kommunens vurdering, at det ansøgte der kan meddeles tilladelse til det ansøgte projekt.

Med de stillede vilkår sikres det at etableringsarbejdet ikke vil skade vandkvaliteten.

### **Offentliggørelse**

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 27. september 2024.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen indtil den 25. oktober 2024. Se vedlagte klagevejledning.

### **Hvis du har spørgsmål eller vil besvare brevet**

Brug besvar-muligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget dette brev digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen  
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Allan Dalmark Jensen (ALJE)  
Miljøtekniker

### **Bilag:**

Klagevejledning efter vandløbsloven

**Kopiliste.**

Slots- og kulturstyrelsen og fortidsmindekontoret, [cfk@slks.dk](mailto:cfk@slks.dk)

DN- Frederikshavn, [dnfrederikshavn-sager@dn.dk](mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk)

DOF- Hovedkontoret, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF-Nordjylland, [frederikshavn@dof.dk](mailto:frederikshavn@dof.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontoret, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)

Lokalt vandløbsteam, [skagerak@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:skagerak@sportsfiskerforbundet.dk)

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, v/formand Kim Larsen,

[formandfo@gmail.com](mailto:formandfo@gmail.com)