

27. november 2025

Udledningstilladelse

Tilladelse til udledning af regnvand fra regnvandsbassin til recipient Hvidegrøften.

I henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven¹ og spildevandsbekendtgørelsen², samt bekendtgørelsen om udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet³, meddeles herved tilladelse til afledning af regnvand fra regnvandsbassin til recipienten Hvidegrøften i 9990 Skagen på følgende vilkår:

Vilkår vedrørende udledning af regnvand til recipient Generelt

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato og skal udnyttes inden for to år.
2. Tilladelsen gives på baggrund af forudsætningerne i ansøgnings- og kortmaterialet.
3. Udledningen af regnvand foregår via regnvandsbassin og udløb til Hvidegrøften. Udløbet til Hvidegrøften er placeret i koordinat x,y: (594286, 6399908). Rørledning og udløb ejes af Boligforeningen Skagen Nordlys.
4. Udledningen skal ske på en måde, der sikrer mod erosion ved udløbet, ligesom der skal sikres mod synlig påvirkning af okkerudfældning, eller anden synlig forurening af vandløbet der kan være skadelig for recipienten. Da Hvidegrøften er rørlagt i den ønskede strækningen skal det her sikres at udledning længere nedstrøms til det åbne forløb ikke må påvirkes negativt i en sådan grad, at det fremstår uæstetisk eller næringspåvirket.
5. Udledningen må ikke forværre den økologiske tilstand i Hvidegrøften.
6. Regnvandet skal passere regnvandsbassinet inden udledning til recipient. Regnvandsbassinet skal dimensioneres forventede tilladte vandmængde og sikre forsinket udledning til Hvidegrøften fra et ca. 0,7ha stort areal.
7. Tag- og overfladevand skal ledes igennem regnvandsbassin placeret på matr.nr. 144g, Skagen Markjorder, 9990 Skagen
8. Med begrundet mistanke om påvirkning, eller anden konkret begrundelse, kan Frederikshavn Kommune kræve, at der 1 gang årligt for vandværkets regning udtages en prøve af det udledte filterskyllevand. Prøven skal udtages og analyseres af et DANAK akkrediteret laboratorium. Analyseresultater skal sendes i kopi til tilsynsmyndigheden, og de anvendte analysemetoder skal anføres på analyserapporterne. Senest 1 år efter meddelelse af denne

¹ Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, med senere bekendtgørelser

² Bek.nr.532 af 27. maj 2024 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

³ Bek. nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder. (udledningskravbekendtgørelsen)

Sagsnummer: GEO-2025-04062

Dokumentnummer: 8599582

Sagsbehandler:

Rikke Haggren Glinvad

RKGL@frederikshavn.dk

Direkte telefon:

+45 9845 6116

tilladelse skal der udtages en prøve til kontrol af om grænseværdierne kan overholdes.

9. Når projektet er afsluttet, skal der indsendes underskrevet færdigmelding til Center for Teknik og Miljø. Herefter afsluttes sagen.

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet d. 7/8/2025 i ansøgning med tilhørende situationsplan og suppleret med oplysninger fra tidligere sag (GEO-2025-01248), samt vurdering fra Natur- og Vandløbsmyndighed. En oversigt over bassinet, ledningerne og vandløbets placering ses i Bilag 1.

Lovgrundlag

Tilladelsen er meddelt i henhold til

- § 28 i Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, med senere ændringer
- Bek. nr. 1098 af 21/8 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen)
- Bek. nr. 1514 af 25/6 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsens delegationsbekendtgørelse)
- Bek. nr. 1433 af 21/11 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder (udledningskravbekendtgørelsen)
- Bek. nr. 529 af 14/5 2023 om kvalitetskrav til miljømålinger
- Bek. nr. 86 af 28/1 2016 om grænseværdier for kviksløv ved udledning af spildevand fra visse industrianlæg.
- Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Juni 2016.

Beskrivelse af sagen

Niras har på vegne af Boligforeningen Skagen nordlys sendt en ansøgning om udledning og etablering af regnvandsbassin på matr.nr. 144g, Skagen Markjorder, 9990 Skagen med udledning til det rørlagte vandløb "Hvidegrøften" via samlebrønd. På nuværende tidspunkt udledes der overfladevand til Hvidegrøften med trykledning med udledning på ca. 48 l/s. Dette er grotesk meget ift. vandløbet kapacitet. Ved udledning gennem regnvandsbassin kan udledningen neddrøses til 3 l/s. Trykledningen fra afvandsområdet vil blive benyttet som vandledning til regnvandsbassinet. Fra regnvandsbassinet udløber vandet til en vandbremse der vil neddrøse udledningen til 3 l/s. Derefter føres vandet til en pumpebrønd, som vil pumpe vandet til Hvidegrøften, som ligger i en højere kote.

Tilladelsen er baseret på fremsendte ansøgningsmateriale, som forventes, overholdt jf. vilkårene opstillet i denne tilladelse.

Baggrund:

Jf. Miljøbeskyttelseslovens §28 er Frederikshavn Kommune tilladelsesmyndighed for udledning af processpildevand samt overfladevand til recipient. Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning om udledning fra regnvand

Beskrivelse af renseforanstaltninger

Det vurderes ud fra ansøgningsmaterialet, at regnvandsbassinet er dimensioneret med henblik på tilstrækkelig opholdstid af overfladevandet til optimeret renseevne inden vandet udledes til Hvidegrøften.

Udledningen til recipient

Det vurderes at være en markant forbedring af overfladevand, som udledes til Hvidegrøften ift. nuværende forhold, både mængde og kvalitet. Udledningen af 3 l/s fra regnvandsbassin er en betydelig forbedring af overfladevandet, som nu udledes direkte fra opland med 48 l/s. Det vurderes derfor at udledning vil have en positiv effekt på Hvidegrøftens kapacitet og tilstand.

Frederikshavn Kommunes bemærkninger

Natura 2000 områder

Før der træffes en afgørelse om spildevand, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det er tilfældet, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, jf. § 6 og § 7 i habitatbekendtgørelsen. § 9 i bekendtgørelsen viser dog til fravigelsesmuligheder. Der henvises til guiden [Natura 2000, habitatvurdering og artsbeskyttelse](#).

Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral, muligvis også positiv effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter, da det med de stillede vilkår sikres at der ikke sker tilstandsændringer på de beskyttede naturområder.

Anden lovgivning:

VVM:

Det vurderes, at udledningen ikke er omfattet af bestemmelserne i miljøvurderingsloven⁴, idet værket/processen ikke er omfattet af lovens bilag 1 eller 2.

Bilag 2, 10 f) **Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb jf. LBK nr. 973 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25. juni 2020.**

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, dvs. den

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](#) (som borger) eller via [virk.dk](#) (som virksomhed eller forening).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

⁴ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Jf. lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020.

Tilladelsen annonceres på Frederikshavn Kommunes hjemmeside den **24. november 2025**

Med venlig hilsen

Rikke Glinvad
Vandløbsmedarbejder
Frederikshavn Kommune

Kopi sendt til:

Ansøger
Lodsejer
Embedslægeinstitutionen Nordjylland (senord@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund, miljøkoordinator Per Sonne (per.sonne@mail.tele.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Bilag 1

